



Внимание производителя работ!  
Работа в охранной зоне ТЭП без наряда-допуска, наблюдателя от эксплуатирующей организации и производителя работ ЗАПРЕЩЕНА!!!

Провод на ВЛ 0,38 кВ  
магистральный участок СИП2 3х70+1х95  
тутовый участок СИП2 3х70+1х70  
фанарная линия СИП2 3х16+1х16



- Условные обозначения**
- Существующая ВЛ 0,38 кВ
  - Проектируемая ВЛ 0,38 кВ
  - Существующая опора ВЛ 0,4 кВ
  - Проектируемая опора ВЛ 0,4 кВ
  - Подборное заземление нулевого провода Rзаз 30 Ом
  - Светильник наружного освещения
  - $\Delta U=4,52\%$  — Потери напряжения в проектируемой линии, %
  - $I_{кз}=1158 \text{ A}$  — Так однофазного короткого замыкания, А

- Условные обозначения**
- Существующая ВЛ 0,38 кВ
  - Проектируемая ВЛ 0,38 кВ

$\Delta U=4,52\%$   
 $I_{кз}=1158 \text{ A}$

Связь: 2559999

тип	гип	7400-В-03-1112-ЭС
нач.отг.	нач.отг.	Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВдВ, проектируемой КТП-2, фидер 31, ПК № 356, в т.ч. ВПР, РН 0, Ловилов-посадский р-н, север-восточнее в. Сокола
тип	тип	
нач.отг.	нач.отг.	
инв. №	Лист №	Дата
Разраб.	Стеклова	Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВдВ, проектируемой КТП-2, фидер 31, ПК № 356
ГИП	Стеклова	проектируемой КТП-2, фидер 31, ПК № 356
Нач.Отг.	Гореликов	
Н.контр.	Корнев	План трассы М 1:500
Проберл.	Корнев	